

DATA:

IMPIANTI COGLIATI 3C S.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Nelle pagine seguenti è riportato la verifica dei dispositivi di protezione presenti nell'impianto

IMPIANTI COGLIATI 3C SRL
SOC. RESP. LIMITA UNIPERSONALE
P.ZZA DIAZ, 1 - 24050 CIVIDATE AL PIANO (BG)
TEL. 0363.97240
P.E.C.: impianti@cogliati3c@pec.it
P.IVA / G.F. 03673230167
R.E.A. BG 415610

NOTA:
TITOLO

CODICE

PROFESSO

COMMITTENTE

A.S. MASSERONI MARCONI
Via Madruzzo n.3
20149 - MILANO

FILE

SESE pmt000001

FOGLIO ESQUE

1 2

APPR.

CONFR.

DISEGNO

COMMESSA

B15-060

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DATI DELLA FORNITURA | | VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE | | | | | |
| Sistema/UT | Fasi | Tensione [V] | R terra [ohm] | | | | |
| TT | 3F+N | 400 | | | | | |
| 50 V | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | Note |
| Descrizione | Modello apparecchiatura Taglia [A] | Marca | Tipo Esecuzione Polarità (Rappresentazione grafica indicativa) | Curva | Icu/Ics - Icn/Ics Valore scelto Norma scelta [kA] | Fase: InMax/Min/Reg Fase: Img Max/Min/Reg Neutro: In / Img [A] | Ibr / Tipo [A] |
| QLM C-0 GENERALE | BTicino F74N32 32 | | | | 500 50 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | — |
| QLM C-1 SPIA PRESENZA RETE | BTicino F311N 8.5 X 31.5 20 | | | gL | 107,5 10 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | — |
| QLM C-2 LINEA PRESE P1 | BTicino GN8813A16 16 | | | C | 107,5 10 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | 0,03 A |
| QLM C-3 LINEA PRESE P2 | BTicino GN8813A16 16 | | | C | 107,5 10 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | 0,03 A |
| QLM C-4 LINEA PRESE P3 | BTicino GN8813A16 16 | | | C | 107,5 10 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | 0,03 A |
| QLM C-5 LINEA PRESE P4 | BTicino GN8813A16 16 | | | C | 107,5 10 CEI EN 60947-2 | — / — — / — — / — | 0,03 A |
| Data della verifica | | | Il Tecnico | | | | |
| 23/11/2015 | | | | | | | |
| NOTA: TITOLO QLM Quadro elettrico Locali Medici | | | | | | | |
| COMITENTE A.S. MASSERONI MARCHESI Via Madruzzo n.3 20149 - MILANO | | CODICE PREFisso QLM | | FOGLIO REGIO 2 3 | | APPR. COMMESSA B15-080 | |

DATA:

IMPIANTI COGLIATI 3C S.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

