



NOTE

- PIANTE AGGIORNATE PER I SOLI IMPIANTI:
PER PARTIZIONI E FORMERIE. VEDERE TAVOLE ARCHITETTONICHE
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI INSTALLATE NEI CONTROSOFFITTI E A VISTA DEVONO ESSERE ISOLATE ESTERNAMENTE CON ELASTOMERO ESPANSO SPESSORE 19 mm E PROTEZIONE ESTERNA ANTIGRAFFIO
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI INSTALLATE ALL'ESTERNO DEVONO ESSERE ISOLATE ESTERNAMENTE CON ELASTOMERO ESPANSO SPESSORE 50 mm E PROTEZIONE ESTERNA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI FLESSIBILI DI MANDATA E RIPRESA DEVONO AVERE LUNGHEZZA MINIMA DI 1500 mm
- OV- PREVISTE: SERRANDE TAGLIAFUOCO A CANALE, I TRONCHI DI COLLEGAMENTO TRA LE STESSE E LA PARETE RI DEVONO ESSERE COIBENTATI CON MATERIALE RES 120
- PREVEDERE SPORELLI DI ISPEZIONE NEI SEGUENTI TRATTI DI CANALIZZAZIONE:
PRIMA E DOPO SERRANDE DI COLLEGAMENTO /TARATURA/TAGLIAFUOCO
PRIMA E DOPO BATTERIA/APPARCIGIACCHIAIE VARIE
COMUNQUE OGNI 25 mt.

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Remarks

[illegible]