



IMPIANTO A PANNELLI DATI LIMITE FUNZIONAMENTO	
TEMPERATURA AMBIENTE	20 °C
TEMPERATURA MEDIA ACQUA MAX	40 °C
SALTO TERMICO	5 °C
R. RIVESTIMENTO MAX	0,15 mK/W
SPESORE MASSETTO	57 mm
CONDUTTIVITA' MASSETTO	1,5 kN/m²
PERDITA DI CARICO MAX	200 mbar
UNI EN 1264 TEMPERATURA SUPERFICIALE MAX	
ZONE DI PERMANENZA	BAGNI
29 °C	33 °C
	35 °C

DATI LIMITE FUNZIONAMENTO IMPIANTO A PANNELLI	
INTERASSE TUBAZIONE	10 cm
LUNGHEZZA MAX CIRCUITO	80 m
RESA MAX CIRCUITO	90 W/m²
TEMPERATURA SUPERFICIALE	33 °C

LEGENDA	
UI1	EVAPORANTE INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA PER INSTALLAZIONE A PARETE POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE: 1,52kW POTENZA TERMICA NOMINALE: 1,92kW ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230/1/50
UI2	EVAPORANTE INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA PER INSTALLAZIONE A PARETE POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE: 2,64kW POTENZA TERMICA NOMINALE: 3,34kW ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230/1/50
UE	MOTOCONDENSANTE POMPA DI CALORE CONDENSAZIONE AD ARIA DIMENSIONI: 936X300X735h PESO: 58 Kg ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230/1/50
	CASSETTA DI CONTENIMENTO COLLETTORE COMPLANARE PER INCASSO A MURO
220V	SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE COLLEGATA ALL'ATTUATORE TERMOSTATICO POSTO SUL COLLETTORE
	GIUNTO DI DILATAZIONE

NOTE

— PIANTE AGGIORNATE PER I SOLI IMPIANTI;
PER PARTIZIONI E FOROMETRIE VEDERE TAVOLE ARCHITETTONICHE

Comune di Milano
Provincia di Milano

M.21

Committente:
A.S. MASSERONI MARCHESE
via Madruzzo 3, 20149 Milano (MI)
Tel. 02.466142
www.masseronimarchese.it

Progetto per la realizzazione di un nuovo
impianto sportivo

File rif.: 1024_M-21.dwg

scala: 1:50

Fase:
Progetto esecutivo

Oggetto:

Stato di progetto
Spogliatoi calcio a 7
Pannelli radianti

Progettisti:
Arch. Stefano Gaudimundo

Consulenti per l'implantistica:

S. & C. s.a.s.

Via Cavour, 34 - 22100 Como
Tel. 031.923.166 - Fax. 031.353.0883
e-mail: studio@comatiz.it

Studio BETATECH

di Pizzelli e Bernasconi
Via Guala Dellella, 1
22070 Montano Lucino (CO)
tel. 031.470480 - fax. 031.4721200
e-mail: betatech.studio@tin.it

**MASTERPLAN
STUDIO**

MASTERPLANSTUDIO srl
via Aosta, 2 - 20155 Milano
T. 02 3310 0423 F. 02 3182 0674
info@masterplanstudio.it

Il presente elaborato e le informazioni in esso contenute sono riservate e ne è vietata la riproduzione e divulgazione senza l'espressa autorizzazione degli autori