

A.S. MASSERONI MARCHESE

Fondata nel 1948

Via Madruzzo, 3 – 20149 Milano

Tel. 02/466142

www.masseronimarchese.it

Comune di Milano

Concessione d'uso dell'area di proprietà comunale di via Terzaghi / Sant'Elia per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo

STUDIO MEDICO P. INTERRATO

**Installatore : IMI DI PIANTONI EZIO & C. S.N.C.
VIA LAGORIO n. 48
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)**

ELENCO MATERIALE

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

- Tubazioni acqua

Servizio idrico

I tratti in vista e/o a cavedio : realizzati con tubazioni in acciaio zincato con giunzioni mediante raccordi in ghisa malleabile zincati a forte spessore.

I tratti a pavimento e in traccia : realizzati con tubazioni multistrato coibentate (caldo/freddo) realizzato in polietilene reticolato e alluminio per la conduzione idrica; per impianti di distribuzione di acqua potabile calda e fredda, impianti di riscaldamento, raffrescamento.

- Tubazioni climatizzazione

Acqua

Tubazioni multistrato coibentate (caldo/freddo) realizzato in polietilene reticolato e alluminio per la conduzione idrica; per impianti di distribuzione di acqua potabile calda e fredda, impianti di riscaldamento, raffrescamento.

Condensa

Le reti di raccolta e scarico condensa sono realizzate con tubazioni polietilene e/o polipropilene.

- Canalizzazioni aria

Le canalizzazioni di distribuzione sono realizzate in pannello sandwich di poliuretano espanso rivestito internamente ed esternamente con lamina di alluminio goffrato a sezione rettangolare con giunzioni mediante profilati di alluminio.

Le alimentazioni dalle canalizzazioni principali alle apparecchiature di distribuzione finale sono realizzate con condotti flessibili.

- Tubazioni di scarico

Gli scarichi apparecchi saranno realizzati con tubazioni in polipropilene.

- Protezione

Le tubazioni del servizio idrosanitario sono tutte coibentate con guaine di polietilene espanso a cellule chiuse (in funzione atermica le tubazioni calde e in funzione anticondensa le tubazioni fredde).

Le tubazioni del servizio climatizzazione sono tutte coibentate con guaine di polietilene espanso a cellule chiuse (caldo/freddo).

REGOLAZIONE

SISTEMA DI REGOLAZIONE IMPIANTI :

SAUTER

CONTABILIZZAZIONE

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE :

SAUTER

IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE

RBM

PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO KILMA-BULL

Spessore Isolante [mm] 30 + 10

TUBAZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO

RBM

TUBO KILMA HI PERFORMANCE PLUS

COLLETTORI IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE

RBM

COLLETTORI COMPATTI IN POLIMERO

DISTRIBUZIONE

TUBAZIONE PER IMPIANTO:

Sotto traccia:

Tubazioni multistrato coibentate (caldo/freddo) realizzato in polietilene reticolato e alluminio saldato testa-testa per la conduzione idrica; per impianti di distribuzione di acqua potabile calda e fredda, impianti di riscaldamento, raffrescamento.

IMPIANTO AERAUICO CON RECUPERATORE DI CALORE

FRANCE AIR

REC-DP 1901

FILTRO G4 IN RIPRESA + F9 IN MANDATA

RECUPERATORE REC-DP 1901 ORIZZ SENZA BYPASS

CV3 COMMUTATORE 3 VELOCITA' CV3

BA-AF 1900 BATTERIA FREDDA TAGLIA 1900 CON BACINELLA

DISTRIBUZIONE

TUBAZIONE PER IMPIANTO:

Sotto traccia:

Tubazioni multistrato coibentate (caldo/freddo) realizzato in polietilene reticolato e alluminio per la conduzione idrica; per impianti di distribuzione di acqua potabile calda e fredda, impianti di riscaldamento, raffrescamento.

DISTRIBUZIONE ARIA

IMPIANTO AERAUICO

Canalizzazioni in pannelli sandwich costituiti da un componente isolante in poliuretano espanso rigido rivestito su entrambi i lati con lamine di alluminio per la costruzione di canalizzazioni per il trasporto dell'aria.

Le alimentazioni dalle canalizzazioni principali alle apparecchiature di distribuzione finale sono realizzate con condotti flessibili.



di PIANTONI EZIO & C. s.n.c.
Telefono 030 7301249 - Fax 030 7401368
E-mail: piantoniezio@tin.it

IMPIANTO IDROSANITARIO

PORCELLANA :

COLIBRI

IDRAL Bagno Disabili

RUBINETTERIA :

DOLOMITE BASE

DISTRIBUZIONE

TUBAZIONE PER IMPIANTO:

Sotto traccia:

Tubazioni multistrato coibentate (caldo/freddo) realizzato in polietilene reticolato e alluminio per la conduzione idrica; per impianti di distribuzione di acqua potabile calda e fredda, impianti di riscaldamento, raffrescamento.

Palazzolo sull'Oglio, il 20/11/2015

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

I.M.I.
di PIANTONI EZIO & C. s.n.c.
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
Via Lagorio, 48 - Tel. 030.7301249
C.F. 02608870170 - P. IVA 00691300982

IL COMMITTENTE

(firma)