



CALCOLO EVACUAZIONE

SUP. FLOIDA LOCALE: PUBBLICO SPETTACOLO = 774,94 MQ
 PALCOSCENICO ATTORI PIANO TERRA = 140,32 MQ
 UFFICI PIANO TERRA = 28,40 MQ
 UFFICI PIANO PRIMO = 137,07 MQ
 CAMERINI SPOGLIATOIO PIANO PRIMO = 185,10 MQ

Sup. Totale = 1.238,81 MQ

USCITA	DIR. USUO PIANO TENDI	MAXIMO AFFOLLAMENTO
US1	180 P	150 P
US2	120 P	100 P
US3	180 P	150 P
US4	300 P	250 P
US5	120 P	100 P
US6	60 P	50 P
US7	60 P	50 P
USCITA	MAXIMO AFFOLLAMENTO	MAXIMO AFFOLLAMENTO
US8	60 P	37,5 P
US9	60 P	37,5 P
US10	60 P	37,5 P

TOTALE SALA PUBBLICO SPETTACOLO: 774,94 Persone
 TOTALE ATTORI PALCOSCENICO: 140,32 Persone

PUBBLICO SPETTACOLO PT: 151 X 50 = 7551 - 425 PERSONE VERIFICATE
 UFFICI SALA REGIA: 110 X 12 X 3 = 396
 CAMERINI SPOGLIATOIO: 110 X 12 X 3 = 396

- LUOGO DI RACCOLTA
- LUOGO SICURO
- ESTIVATORE PORTILE
- CRANTE APPARETE L'IN-45
- CRANTE SOFFRASCIOLO (L'IN-70)
- RIFUGIO ALLARME ANTICENDIO
- LUCE SICUREZZA
- PORTA DI
- USCITA DI SICUREZZA
- PERCORSO LIESSICO
- ATTACCO AUTODIPIOMA VUL.
- RILEVATORE A FUGGIO
- RILEVATORE LINEARE
- PULSANTE ANTICENDIO
- CENTRALE ANTICENDIO
- TROMBA ELETTRICA ALLARME ANTICENDIO
- QUADRO ELETTRICO
- PULSANTE DI SGANCIO GRUPPO DI CONTINUITA' TEATRO
- PULSANTE DI SGANCIO QUADRO ELETTRICO GENERALE TEATRO

I Diretori Operativi
 Impianti Meccanici Per. Ind. Oliviero Arrighetti
 Impianti Elettrici Per. Ind. Paolo Fontagna

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Anna Chimenti

Il progettista degli Impianti Elettrici
 Per. Ind. Bernardo C'èzzi

Il Responsabile del Procedimento e Direttore di Settore
 Dott. Ing. Giuseppe Colli Franzone

Milano

Comune di Milano DIREZIONE CENTRALE TECNICA
 SETTORE IMPIANTI
 SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTI

Tavola: **AR.03** Progetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO DELLA XIV VIA OGLIO 18
 Richiesta alla C.P.V. del parere di agibilità definitiva per locali di pubblico spettacolo

C.U.P. 84813000180004 Localizzazione: TEATRO DELLA XIV - VIA OGLIO, 18 MILANO Zona: 4

Descrizione tavola: **PLANIMETRIA PIANO PRIMO**

Responsabile del Procedimento: **DOTT. ING. GIUSEPPE COLLI FRANZONE** Tecnico Anticendio: **DOTT. ING. GIUSEPPE COLLI FRANZONE** Data: **OTTOBRE 2016**
 Direttore dei Lavori: **ARCH. ANNA CHIMENTI** Progettista elettrico: **ARCH. ANNA CHIMENTI** Scala: **1:100**

