

Rif. Pratica VV.F. n.

36753

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO

Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto		SCOTTI		FRANCESCO	
		Cognome		Nome	
domiciliato per la carica in		VIA OLGETTINA		25	20132 MILANO
		indirizzo		n. civico	c.a.p. comune
MI		C.F.			
provincia		telefono		codice fiscale della persona fisica	
nella sua qualità di		LEGALE RAPPRESENTANTE			
		qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
della		AMSA SPA - Azienda Milanese Servizi Ambientali			
		ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.			
con sede in		VIA OLGETTINA		25	20132
		indirizzo		n. civico	c.a.p.
MILANO		MI			
		comune		provincia	telefono
		operativo.amsa@pec.a2a.eu			
		indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

➤ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

con la/e SCIA¹ presentate

il 26-6-2015

Data presentazione

il

Data presentazione

il

Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di:

STABILIMENTI ED IMPIANTI DI GAS INFIAMMABILI E/O

COMBURENTI, QUANTITA' > 25 Nmc/h

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in VIA ZAMA

31

20138

MILANO

Indirizzo

MI

02.27298.1

Comune

provincia

telefono

individuata³ al n./sotto classe/ cat.

1.1.C

e comprendente anche le attività di cui ai

nn./sotto classe/cat :

3.8.B - 12.1.A

12.2.B - 12.2.B

13.2.B - 13.4.C

19.1.C - 53.3.C

70.2.C - 74.3.C

➤ di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;

➤ di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

☒ Allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio;☐ Non allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

1 - certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

2- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

3- Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

75 GIU. 2020

25 GIU. 2020

Sigla del responsabile dell'attività

Amsa Gruppo a2a

Dott. Ing. Francesco Scotti

☐ Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento⁴ n. _____ del _____ intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € 1.500,00 così distinte:

attività n.	1	1. C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili e/o combustibili, quantità > 25 Nm ³ /h	€ 200,00
		Sottocl./ categoria ⁵	
attività n.	3	8. B Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg	€ 50,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	12	1. A Depositi e/o rivendite di liquidi con P.I > 65°C, capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili)	€ 50,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	12	2. B Depositi e/o rivendite di liquidi con P.I > 65°C, capacità da 9 a 50 mc, o infiammabili fino a 50 mc	€ 150,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	12	2. B Depositi e/o rivendite di liquidi con P.I > 65°C, capacità da 9 a 50 mc, o infiammabili fino a 50 mc	€ 150,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	13	2. B Distributori fissi di carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato	€ 100,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	13	4. C Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	€ 200,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	19	1. C Impianti di produzione e/o depositi di sostanze instabili	€ 200,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	53	3. C Officine riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, superficie coperta > 1000 mq	€ 100,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	70	2. C Deposito di merci e materiali combustibili superiori a 5000 kg, superficie lorda > 3000 mq	€ 200,00
		Sottocl./ categoria	
attività n.	74	3. C Impianti per la produzione di calore con potenzialità > 700 kW	€ 100,00
		Sottocl./ categoria	


Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

COMINCINI		ANTONIO	
Cognome		Nome	
[redacted]		[redacted]	
indirizzo		n. civico	c.a.p.
[redacted]		[redacted]	[redacted]
telefono		comune	
[redacted]		[redacted]	
indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	
[redacted]		[redacted]	
Data		IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
25-6-2020		 Dott. Ing. Francesco Scotti	

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

INGEGNERE		COMINCINI		ANTONIO	
Titolo professionale		Cognome		Nome	
[redacted]		[redacted]		[redacted]	
domiciliato in		via - piazza			
[redacted]		[redacted]			
n. civico		c.a.p.		comune	
[redacted]		[redacted]		[redacted]	
provincia		telefono		IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
[redacted]		[redacted]		 Dott. Ing. Francesco Scotti	
Data					
25-6-2020					

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____

Firma _____


Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.
Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,
debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data **25.6.10.2020**

Prot. _____

Firma _____



Rif. Pratica VV.F. n.

36753

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MILANO

provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio	INGEGNERE	COMINCINI	ANTONIO
iscritto al	ORDINE	della Provincia di	con numero
	ordine / collegio professionale		
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06			
con ufficio in			n° codice iscrizione M.I.
	via - piazza		
c.a.p.	comune	provincia	telefono

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

STABILIMENTI ED IMPIANTI DI GAS INFIAMMABILI E/O COMBURENTI, QUANTITA' > 25 Nm ³ /h			
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)			
sita in	VIA ZAMA	31	20138
	via - piazza	n° civico	c.a.p.
MILANO	MI		
comune	provincia	telefono	
soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA ¹ :			
26-6-2015	a firma di MAURO DE CILLIS		
Data presentazione	Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività		
	a firma di		
Data presentazione	Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività		

ha effettuato in data: 17-6-2020 un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

☒ ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA :

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO COSTITUITO DA 22 IDRANTI A COLONNA UNI70, 12 IDRANTI A CASSETTA UNI45, 1 ATTACCO PER AUTOPOMPA.;

☐ CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

☐ RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS, INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

☐ SEGNALEZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

☒ ALTRO, SPECIFICARE:

STAZIONE DI POMPAGGIO COSTITUITA DA ELETTROPOMPA PILOTA, ELETTROPOMPA PRIMARIA E MOTOPOMPA DIESEL CON RISERVA IDRICA DA 200m³.

⁽²⁾ con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

¹ e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

Sigla del professionista



B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL'ALLEGATO,
"Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione"

☐ _____;

☐ _____;

☐ _____;

☐ _____.

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA¹ richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

25-6-2020

Data



[Signature]

Firma



Via Olgettina, 25 - Milano

Stabilimento Amsa di via Zama
pratica antincendio n° 36753

**RAPPORTO DI VERIFICA
DEI'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO**

RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E DEL FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO IDRANTI

Stabilimento AMSA via Zama - Milano

Io sottoscritto Dott. Ing. Antonio Comincini, iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno al n° [REDACTED] alle ore 9.30 del giorno 17-6-2020, alla presenza del tecnico AMSA Nicola Fragola, ho compiuto un sopralluogo presso lo stabilimento AMSA di via Zama, per verificare il funzionamento dell'impianto idranti. L'impianto idranti è alimentato da acquedotto cittadino tramite gruppo di pressurizzazione costituito da elettropompa pilota, elettropompa primaria e motopompa diesel che attingono da riserva idrica da 200 m³.

Verifica di funzionamento degli idranti UNI 70 – alimentazione da elettropompa con strumento SAIPOC MP7 UNI - matricola n° 1774

- individuazione di 6 idranti UNI 70 posti nella posizione idraulicamente più sfavorevole;
- installazione del misuratore di portata e di pressione sull'idrante posto nella posizione idraulicamente più sfavorevole;
- apertura contemporanea dei 6 idranti;
- lettura dello strumento:
 - pressione residua al bocchello: 0,45 MPa
 - portata (interpolata linearmente): 310,00 lt/min;
 - durata della prova: 5 minuti, con pressione e portata costanti

CONCLUSIONI

Considerato che le prove di portata e pressione dell'impianto idrico antincendio hanno dato risultati soddisfacenti e conformi alla norma UNI 10779, in particolare che gli idranti UNI 70 hanno evidenziato una pressione residua al bocchello maggiore di 0,4 MPa e portata maggiore di 300 lt/min

DICHIARO

che per l'impianto idranti dello stabilimento AMSA di via Zama, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità



IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
(Dott. Ing. Antonio Comincini)

Codice ministero dell'interno [REDACTED]

Milano, li 25 GIU 2020